ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ01от 2023-01-17

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ А.В. Широков
«27» Февраля 2025г.

П Р О Т О К О Л И С П Ы Т А Н И Й
(исследований)
№2312-ПРО/25 от 27.02.2025

1	Объект	Ограждения металлические
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью СК «Мегаполис», Адрес: 600016, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 81, кабинет 39, ИНН: 3329100364, ОГРН: 1213300007470
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью СК «Мегаполис», Адрес: Россия, 600016, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 81, кабинет 39, ИНН: 3329100364, ОГРН: 1213300007470
4	Основание для проведения испытаний (анализа)	Заявка № 2312 от16 Января 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для испытаний (анализа)	17 Января 2025 г.
6	Дата получения материала для испытаний (анализа)	28 Января 2025 г.
7	Дата проведения испытаний (анализа)	31 Января 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем испытаний (анализа) и их оценку	В соответствии с документацией изготовителя
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Внешний вид	Сборно-разборные конструкции общего применения, в соответствии с их типоразмером, выполненные из унифицированных стальных элементов методом сварки, с последующим антикоррозионным покрытием, защитными или защитно-декоративными покрытиями	Соответствует требованию	Документация изготовителя
2	Ограждения	Должны надежно перекрывать в установленном состоянии ограждаемый участок и обладать высокой устойчивостью к внешнему воздействию	Соответствует требованию	Документация изготовителя
3	Ограждения	Должны иметь в одном направлении стержни (столбы) одинакового диаметра	Соответствует требованию	Документация изготовителя
4	Продольные и поперечные столбы в ограждениях	Должны быть прямолинейными	Соответствует требованию	Документация изготовителя
5	Отклонения от прямолинейности стержней, не более	1 мм на длине столба 1 м	Соответствует требованию	Документация изготовителя
6	Конструкция столба на максимальной длине	Не должна иметь более одного стыкового соединения	Отсутствует	Документация изготовителя
7	Металл шва и граничной зоны	Не должен иметь трещин, кратеры швов в местах остановки (окончания) сварки	Соответствует требованию	Документация изготовителя
8	Швы	Должны иметь гладкую или равномерно чешуйчатую поверхность без	Соответствует требованию	Документация изготовителя

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
		резких переходов к основному металлу		
9	Швы	Должны быть плотными по всей длине и не иметь прожогов, сужений, наплавов, непроваров, шлаковых включений	Соответствует требованию	Документация изготовителя
10	Ограждения	Должны быть устойчивы к ветровым нагрузкам (давлению) от 0,17 до 0,85 КПа	Соответствует требованию	Документация изготовителя
11	Крестообразные и стыковые соединения стержней ограждений	Не должны разрушаться от ударных воздействий при свободном сбрасывании элемента ограждения с высоты 1 м на твердую бетонную или металлическую поверхность	Соответствует требованию	Документация изготовителя
12	Предельные отклонения размеров секций ограждения: - по длине, - по высоте, - по перпендикулярности ограждения	± 5 ± 5,0 4,0 мм на 1 м длины	+0,5 0 +0,5	Документация изготовителя
13	Покрытие	Должно образовывать ровную однородную структуру толщиной 60-500 мкм	Соответствует требованию	Документация изготовителя

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Ограждения металлические, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью СК «Мегаполис», Адрес: Россия, 600016, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 81, кабинет 39, ИНН: 3329100364, ОГРН: 1213300007470, **соответствуют:** В соответствии с документацией изготовителя.

Исполнитель И.В. Антонова

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.